

Số: 2050/TB-BVNĐ2

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc mời báo giá “Thay thế lọc định kỳ cho hệ thống khí sạch phòng mổ tại khoa Tim mạch - Lồng ngực”.

Kính gửi: Các Đơn vị/ Nhà cung cấp

Bệnh viện Nhi Đồng 2 đang có kế hoạch tổ chức thực hiện gói thầu “Thay thế lọc định kỳ cho hệ thống khí sạch phòng mổ tại khoa Tim mạch - Lồng ngực” với nội dung sau:

Tên gói thầu: “Thay thế lọc định kỳ cho hệ thống khí sạch phòng mổ tại khoa Tim mạch - Lồng ngực”.

Kính mời các đơn vị/ nhà cung cấp gửi Hồ sơ báo giá theo thông tin sau:

1. Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng báo giá có đầy đủ danh mục, số lượng, nêu rõ chi tiết nội dung công việc...
- Chi tiết hàng hóa như sau:

STT	Danh mục hàng hóa	ĐVT	Số lượng
1	Lọc thô: Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 779-G4 Hiệu suất: 90-95% Vật liệu: Sợi tổng hợp Khung: GI		
1.1	Kích thước: 289x594x48 mm	Cái	2
1.2	Kích thước: 592x592x48 mm	Cái	3
1.3	Kích thước: 597x597x150 mm	Cái	6
2	Lọc túi: Tiêu chuẩn Châu Âu: EN 789-G4 Hiệu suất: 90-95% Vật liệu: Sợi tổng hợp Khung: GI		
2.1	Kích thước: 287x592x296 mm (3 túi)	Cái	2
2.2	Kích thước: 592x592x296 mm (6 túi)	Cái	4
3	Lọc Hepa: Tiêu chuẩn Châu Âu: EN1822-H13 Hiệu suất: 99,95%@MPPS Vật liệu: Sợi thủy tinh Khung: GI Auto Gasket 1 mặt gió vào Áp đầu 300Pa		
	Kích thước: 610x305x292 mm Lưu lượng: 1700 m ³ /h	Cái	1
4	Lọc Hepa		



	Hiệu suất: 99,95%@MPPS Vật liệu: Sợi thủy tinh Khung: Nhôm Auto Gasket 1 mặt gió vào Áp đầu 285Pa		
	Kích thước: 610x610x150 mm Lưu lượng: 1000 m ³ /h	Cái	7
5	Lọc Hepa Tiêu Chuẩn Châu Âu: EN1822-H14 Hiệu suất: 99,995%@MPPS Vật liệu: Sợi thủy tinh Khung: Nhôm Auto Gasket 1 mặt gió vào Áp đầu 110Pa		
	Kích thước: 1170x570x70 mm Lưu lượng: 1075 m ³ /h	Cái	8
6	Chi phí lắp đặt	Gói	1

2. Hình thức nộp: Gửi bản giấy đến Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi Đồng 2.
3. Địa điểm nộp: Phòng Hành Chính Quản Trị - Bệnh viện Nhi đồng 2, địa chỉ: Công số 4 – 33 Nguyễn Du, phường Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM, số điện thoại: 028.38295723 – 220.
4. Hạn nộp Hồ sơ báo giá: Từ ngày 06/9/2024 đến hết ngày 13/9/2024 (trong giờ hành chính: sáng từ 7 giờ 30 phút đến 11 giờ 00 phút – chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút).

Trân trọng././

Nơi nhận:

- Nhà thầu;
- Lưu: VT, HCQT (ĐTHY, 3).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



BS. CKII Lê Thị Minh Hồng

